

## Prüfungsprotokoll

Auszugfestigkeitsprüfungen von Dübel aus Durisol

<b>AUFTRAGGEBER</b>	Werk Bratislava
<b>PRÜFUNGSDATUM</b>	12.Oktober 2023
<b>BEMERKUNG</b>	<p>Metалldübel mit der Bezeichnung <b>W-GS/ZL 14,5x39</b> wurden plan in die Aussenwandung eines Durisol Dss 30/12 eingeschraubt.</p> <p>Im Anschluß wurde mit einer Zugmaschine die Kraft bis zum Versagen der Verbindung gemessen.</p>

### PRÜFUNGSERGEBNISSE

Dübel	Nr	Auszugbruchlast	Mittelwert	Mindestwert	Bemerkung (Bruchbild)
		EW	MW	Min	
Einheit		kN	kN	kN	
W-GS/ZL	1	1,38	1,16	0,92	Bruch im Durisol
	2	0,92			Bruch im Durisol
	3	1,00			Bruch im Durisol
	4	1,21			Bruch im Durisol
	5	1,27			Bruch im Durisol

