



IBS - INSTITUT FÜR

BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.

AKKREDITIERTE PRÜF- UND INSPEKTIONSSTELLE

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK I, TOP B02, TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VÖLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, GRABENWEG 68, TELEFON: 0512/345509-0
A-6900 BREGENZ, RÖMERSTR. 12, TELEFON: 05574/54670
www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705



PRÜFBERICHT

Bericht Nr.: 12041709

Datum: 31.08.2012

Bearbeiter: H. Aglas / ko

DW: 818

AUFTRAGGEBER:

Michael LEIER KG
A-7312 Horitschon

PRÜFGEGENSTAND:

Prüfung der Feuerwiderstandsklasse
des Kaminsystems „LSK Ø 200 mm“

PRÜFGRUNDLAGE:

ÖNORM B 8203, Ausgabe: 01.07.2007

BRANDPRÜFUNG:

11. Juli 2012

KLASSIFIZIERUNG:

ÖNORM B 8203
F 90, „feuerbeständig“

GELTUNGSDAUER:

Gültigkeit von maximal 4 Jahren ab
Ausstellungsdatum 16.07.2012 – daher bis
16.07.2016 gemäß ÖNORM B 3800-2

AUSFÜHRENDER:

Hannes AGLAS

Dieser Prüfbericht enthält:

12 Textseiten und 72 Beilagen.

Beilagen:

- A: Fotodokumentation (16 Bilder, 8 A4-Seiten)
- B: Versuchsprotokoll (47 A4-Seiten)
- C: Konstruktionszeichnungen (6 A4-Seiten) und
(11 A4-Seiten) Herstellerbestätigungen

Die auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zulässig.



austrolab

